ＰＡＣ（ポリ塩化アルミニウム）注入率

（単位：ppm）

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	平均
４月	29.34	32.95	33.28	27.85	26.25	29.93
５月	30.92	33.83	32.77	28.53	24.98	30.21
６月	30.69	33.50	36.04	28.39	25.90	30.90
７月	34.52	33.41	36.48	34.16	27.87	33.29
８月	30.43	37.55	33.83	26.95	25.19	30.79
９月	31.35	33.57	31.55	27.82	26.66	30.19
１０月	30.19	32.72	30.01	26.05	26.93	29.18
１１月	30.94	30.74	28.36	24.84	27.91	28.56
１２月	31.18	30.31	27.27	24.82	25.74	27.86
１月	31.90	31.23	27.52	24.14	25.39	28.04
２月	32.17	31.83	29.06	26.95	25.74	29.15
３月	33.08	32.34	28.41	25.37	29.35	29.71
平均	31.39	32.83	31.22	27.16	26.49	29.82





次亜塩素酸ソーダ注入率

（単位：ppm）

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	平均
４月	11.28	11.11	11.58	11.96	11.31	11.45
５月	13.53	14.04	14.35	14.06	12.74	13.74
６月	16.34	14.05	17.07	14.97	14.98	15.48
７月	17.83	15.10	17.60	16.77	16.65	16.79
８月	17.77	17.38	17.74	17.69	17.45	17.60
９月	16.10	15.09	16.56	18.90	18.75	17.08
１０月	14.33	11.63	13.81	13.88	14.28	13.59
１１月	11.26	9.46	11.11	12.02	10.88	10.95
１２月	9.10	8.29	8.67	10.15	9.27	9.10
１月	8.46	8.02	8.48	9.71	8.62	8.66
２月	8.80	8.38	9.00	10.71	8.05	8.99
３月	10.16	9.41	9.57	9.81	9.73	9.74
平均	12.91	11.83	12.96	13.39	12.73	12.76





苛性ソーダ注入率

（単位：ppm）

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	平均
４月	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.22
５月	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
６月	1.57	0.86	0.17	0.00	0.00	0.52
７月	3.13	0.00	1.12	2.96	0.00	1.44
８月	0.44	2.78	0.76	0.01	0.00	0.80
９月	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.30
１０月	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.13
１１月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04
１２月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
１月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
２月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
３月	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.19
平均	0.55	0.56	0.26	0.25	0.02	0.33





活性炭（50%wet）注入率

（単位：mg/l）

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	平均
４月	2.2	2.8	3.3	1.2	1.9	2.3
５月	1.6	1.4	1.6	2.8	1.2	1.7
６月	4.3	2.9	2.4	3.1	2.4	3.0
７月	5.7	3.9	3.4	4.0	9.4	5.3
８月	5.7	5.2	4.9	6.3	8.6	6.2
９月	7.1	5.2	6.5	10.4	8.0	7.4
１０月	8.1	2.2	5.5	2.9	6.2	5.0
１１月	1.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.5
１２月	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
１月	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.3
２月	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.3
３月	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	3.0	2.8	2.3	2.9	3.1	2.8